



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Иркутской области

Прокуратура
Нижнеилимского района

квартал 3, д. 15,

г. Железногорск-Илимский, 665651

15.02.2016 № 4/21-98-2016/ *20*

И.о. директора ГБПОУ Иркутской области Профессионального колледжа г. Железногорска-Илимского (далее – ПКЖИ)

Сотниковой Е.В.

квартал 6, дом 14а,
г. Железногорск-Илимский, Иркутская область, 665653

факс: 8 (39566) 3-50-52

Представление

об устранении нарушений требований жилищного законодательства, а также законодательства в сфере образования, пожарной безопасности



Прокуратурой района с привлечением специалиста ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР МЧС России по Иркутской области проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения ПКЖИ требований противопожарного законодательства, жилищного законодательства, а также законодательства в сфере образования.

Так, вопреки требованиям абзаца 1 части 2 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О пожарной безопасности», в нарушение п. 7.17 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП) в здании учебного корпуса:

- дверь, расположенная на 1-ом этаже возле центрального входа, не имеет устройства для самозакрывания;
- дверь эвакуационного выхода № 3, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь лестничной клетки, расположенная рядом с эвакуационным выходом № 3, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 203, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 206, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 211, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь лестничной клетки, расположенная напротив кабинета № 210, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь, ведущая в переход в спортивный зал, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- дверь, ведущая в актовЫй зал, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;

Б 000453

- дверь, ведущая в библиотеку, не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;

в здании общежития:

- дверь лестничной клетки 3-го этажа, расположенная напротив туалета, не имеет устройства для самозакрывания;

- дверь лестничной клетки, расположенная напротив эвакуационного выхода № 3, не имеет устройства для самозакрывания;

- дверь лестничной клетки, расположенная напротив эвакуационного выхода № 2, не имеет устройства для самозакрывания.

Вопреки требованиям подп. «в» п. 42 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Постановление №390) в здании учебного корпуса:

- в коридоре эвакуационного выхода напротив раздевалки, эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника;

- в кабинете № 118, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.

В нарушение требований п. 35 Постановления №390 в здании учебного корпуса:

- дверь эвакуационного выхода № 2, не имеет запора обеспечивающего свободное открывания её изнутри без ключа (закрыта изнутри на ключ);

- дверь эвакуационного выхода № 3, не имеет запора обеспечивающего свободное открывания её изнутри без ключа (закрыта изнутри на ключ);

- дверь эвакуационного выхода № 9, не имеет запора обеспечивающего свободное открывания её изнутри без ключа (дверь заколочена);

- двери эвакуационных выходов, расположенных в переходе в спортивный и актовый зал, не имеют запоров обеспечивающих свободное открывания их изнутри без ключа (дверь заколочена);

- дверь эвакуационного выхода № 6, не имеет запора обеспечивающего свободное открывания её изнутри без ключа (закрыта изнутри на ключ).

Вопреки п. 20 Постановления № 390, в нарушение требований абзаца 2 части 2 ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководителем организации в здании учебного корпуса на двери кабинета № 128 не обеспечено наличие таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также в ходе проверки был установлен факт доступа через справочно-библиотечный фонд учебного корпуса к запрещенным видеоматериалам (разжигающим национальную рознь, содержащие сцены применения насилия) посредством использования сети «интернет».

Вопреки требованиям ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» о приоритете мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, ст. 3 о принятии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, как

одним из основных направлений противодействия экстремистской деятельности, меры для предотвращения этого не приняты.

Необеспечение надлежащего контентного фильтра материалов из сети «Интернет» является также нарушением ч. 1 ст. 9 (1) Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области».

Таким образом, бездействие работников, в том числе ответственного за пожарную безопасность, ответственного за системное администрирование, коменданта общежития повлекло нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, которые находятся либо могут находиться в здании колледжа либо его общежития на пожарную безопасность, а также возникновение возможности просмотра запрещенных материалов в сети «Интернет».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.

2. Принять меры по устранению причин и условий, способствующих допущению указанных нарушений, и недопущению их впредь, а именно:

2.1. привести в соответствие договоры найма жилого помещения с Ляшенко В., Пашковым В., Трушиной М., Удод А., исключить в дальнейшем факты переселения лиц из одной комнаты в другую без оформления соответствующих документов;

2.2. обновить контентный фильтр на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»;

2.3. оборудовать устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах:

в учебном корпусе:

- дверь, расположенная на 1-ом этаже возле центрального входа;
- дверь эвакуационного выхода № 3;
- дверь лестничной клетки, расположенная рядом с эвакуационным

выходом № 3;

- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 203;
- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 206;
- дверь лестничной клетки, расположенная возле кабинета № 211;
- дверь лестничной клетки, расположенная напротив кабинета №210;
- дверь, ведущая в переход в спортивный зал;
- дверь, ведущая в актовый зал;
- дверь, ведущая в библиотеку;

в здании общежития:

- дверь лестничной клетки 3-го этажа, расположенная напротив туалета;

- дверь лестничной клетки, расположенная напротив эвакуационного выхода № 3;

- дверь лестничной клетки, расположенная напротив эвакуационного выхода № 2.

2.4. обеспечить наличие колпаков (рассеивателей) на светильниках либо исключить использование светильников без колпаков (рассеивателей) в учебном корпусе:

- в коридоре эвакуационного выхода напротив раздевалки;
- в кабинете № 118.

2.5. обеспечить наличие запоров, обеспечивающих свободное открывание двери изнутри без ключа следующих дверей:

- дверь эвакуационного выхода № 2;
- дверь эвакуационного выхода № 3;
- дверь эвакуационного выхода № 9;

- двери эвакуационных выходов, расположенных в переходе в спортивный и актовый зал;

- дверь эвакуационного выхода № 6.

2.6. Обеспечить наличие таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора района в письменной форме.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района

старший советник юстиции



О.Г. Михайлова